



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE NUMARASI 000112-TSE-22/05
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 10.12.2018
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 01.02.2023
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ORTAKÖY MAH. MUALLİM NACİ CAD. NO:69 A BEŞİKTAŞ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Esenşehir Mah. 3.Cadde No:2,
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE 34760 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000112-TSE-22/04
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ALARKO
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 15502-1+A1 / 23.10.2015 -- TS EN 15502-2-1+A1 / 20.03.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

*GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI, GAZ KATEGORİSİ: II 2H+3P; TİP; B2-B3,B5,C; YOĞUŞMALI, ÖN KARIŞIM BRÜLÖRLÜ, DUVAR TİPİ KAZANLAR
ALDENS WM-65, ALDENS WS-65; ANMA ISI YÜKÜ: 63,50 KW
ALDENS WM-85, ALDENS WS-85; ANMA ISI YÜKÜ: 85 KW
ALDENS WM-105, ALDENS WS-105; ANMA ISI YÜKÜ: 105 KW
ALDENS WM-130, ALDENS WS-130; ANMA ISI YÜKÜ: 125 KW
ALDENS WM-150, ALDENS WS-150; ANMA ISI YÜKÜ: 145 KW
(06.12.2021 K.G.)

*GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI, YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR, KATEGORİ I 2H, ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, TİP B2-B3-B5, TİP C (31.01.2022 K.G.)
TİCARİ MODEL: ALDENS F-175

e-imzalı/e-signed

01.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/veya  veya/veya 

BELGE KAPSAMI (000112-TSE-22/05nolu belge devamı) : ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 15502-1+A1 / 23.10.2015 – TS EN 15502-2-1+A1 / 20.03.2017

ANMA ISI YÜKÜ: 167 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 C): 161 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS F-200
ANMA ISI YÜKÜ: 189 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 C): 181,9 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS F-235
ANMA ISI YÜKÜ: 220 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 C): 212,1 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS F-265
ANMA ISI YÜKÜ: 245 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 C): 238,2 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS F-310
ANMA ISI YÜKÜ: 293 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 C): 281,3 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS F-350
ANMA ISI YÜKÜ: 330 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 C): 317,1 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS F-425
ANMA ISI YÜKÜ: 405 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 C): 394 KW

*GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
-DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR
KATEGORİ II 2H+3P, ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, TİP B2-B3-B5, TİP C
ANMA ISI YÜKÜ: 63,50 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 59,88 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS 65 L, ALDENS 65 T
-DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR (31.08.2020 K.G.)
ANMA ISI YÜKÜ: 81 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 78,17 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS 85 L, ALDENS 85 T
-DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR
ANMA ISI YÜKÜ: 102 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 95,9 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS 105 L, ALDENS 105 T
-DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR
ANMA ISI YÜKÜ: 127 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 118,9 KW
TİCARİ MODEL: ALDENS 130 L, ALDENS 130 T
-DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR
ANMA ISI YÜKÜ: 145 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 137,7KW
TİCARİ MODEL: ALDENS 150 L, ALDENS 150 T

*GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 18,5 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 18,1 KW
TİCARİ MODEL: SRS 20
-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 22,4 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 21,7 KW
TİCARİ MODEL: SRS 24
-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 26 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 25,5 KW

e-imzalı/e-signed

01.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEÇİRE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE KAPSAMI (000112-TSE-22/05nolu belge devamı) : ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 15502-1+A1 / 23.10.2015 – TS EN 15502-2-1+A1 / 20.03.2017

TİCARİ MODEL: SRS 28
-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 32,8 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 32,2 KW
TİCARİ MODEL: SRS 36
-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 18,5 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 18,2 KW
TİCARİ MODEL: SSP 20
-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 22,2 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 °C): 21,9 KW
TİCARİ MODEL: SSP 24
-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 25,7 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 °C): 25,4 KW
TİCARİ MODEL: SSP 28
-GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
ANMA ISI YÜKÜ: 32,8 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 °C): 33,00 KW
TİCARİ MODEL: SSP 36

*GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANLARI (31.08.2020 K.G.)
DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR
KATEGORİ II 2H+3P, ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, TİP B2-B3- C TİP
ANMA ISI YÜKÜ: 22,7 KW, ANMA ISI GÜCÜ (80/60 °C): 22,1 KW
TİCARİ MODEL: SUPER FIT 24 (SUF 24)
ANMA ISI YÜKÜ: 26,2 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 25,79 KW
TİCARİ MODEL: SUPER FIT 28 (SUF 28)
ANMA ISI YÜKÜ: 33 KW, ANMA ISI GÜCÜ(80/60 °C): 32,11 KW
TİCARİ MODEL: SUPER FIT 35 (SUF 35)

e-imzalı/e-signed

01.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

